



水質検査成績書

水第 P61804-8 号

2024年10月3日

田柄町水道利用組合

様

水道法第20条第2項検査機関(登録番号第49号)

建築物飲料水水質検査基準第56水第7号

一般社団法人東京都食品衛生協会

東京食品技術研究所

〒175-0089 東京都板橋区徳丸1-19-10

TEL 03-3934-5821 FAX 03-3934-5827

ご依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

試料名	専用水道水原水	受付年月日	2024年9月9日
採取者	依頼者	採取日時	2024年9月9日10時
採取場所	練馬区田柄2-18-2 No.1		

No	検査項目	単位	検査結果	水質基準	定量下限値	測定方法(別表番号)
1	一般細菌	個/ml	0	100 以下	0	標準寒天培地法(別表第1)
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法(別表第2)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	0.0003	ICP-MS法(別表第6)
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法(別表第7)
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	ICP-MS法(別表第6)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	0.004	IC法(別表第13)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	IC-PC吸光光度法(別表第12)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.3	10 以下	1.0	IC法(別表第13)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 以下	0.08	IC法(別表第13)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	0.1	ICP-MS法(別表第6)
14	四塩化炭素	mg/L	0.0034	0.002 以下	0.0002	PT-GC/MS法(別表第14)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	PT-GC/MS法(別表第14)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	ICP-MS法(別表第6)
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 以下	0.03	ICP-MS法(別表第6)
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	200 以下	1	ICP-MS法(別表第6)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010	0.05 以下	0.005	ICP-MS法(別表第6)
38	塩化物イオン	mg/L	18	200 以下	1.0	IC法(別表第13)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	87	300 以下	5	ICP-MS法(別表第6)
40	蒸発残留物	mg/L	180	500 以下	5	重量法(別表第23)
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC法(別表第24)
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	固相抽出-HPLC法(別表第28の2)
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC/MS法(別表第29)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法(別表第30)
47	pH値	—	8.2	5.8~8.6	—	ガラス電極法(別表第31)
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	官能法(別表第34)
50	色度	度	0.5未満	5 以下	0.5	透過光測定法(別表第36)
51	濁度	度	0.3	2 以下	0.2	積分球式光電光度法(別表第41)

備考	測定方法(別表番号)は、平成15年厚生労働省告示第261号を準用した。
----	-------------------------------------

依頼者採取の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申請により記載しました。

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。



水質検査成績書

水第 P61804-2 号

2024年10月3日

田柄町水道利用組合

様

水道法第20条第3項検査機関(認定番号第49号)
建築物飲料水水質検査東京都56水第7号
一般社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10
TEL 03-3934-5821 FAX 03-3934-5827

ご依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

試料名	専用水道水原水	受付年月日	2024年9月9日
採取者	依頼者	採取日時	2024年9月9日10時
採取場所	練馬区田柄3-20-20 No.2		

No	検査項目	単位	検査結果	水質基準	定量下限値	測定方法(別表番号)
1	一般細菌	個/ml	0	100 以下	0	標準寒天培地法(別表第1)
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法(別表第2)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	0.0003	ICP-MS法(別表第6)
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法(別表第7)
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	ICP-MS法(別表第6)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.012	0.04 以下	0.004	IC法(別表第13)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	IC-PC吸光光度法(別表第12)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	10 以下	1.0	IC法(別表第13)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 以下	0.08	IC法(別表第13)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	0.1	ICP-MS法(別表第6)
14	四塩化炭素	mg/L	0.0018	0.002 以下	0.0002	PT-GC/MS法(別表第14)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	PT-GC/MS法(別表第14)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	ICP-MS法(別表第6)
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 以下	0.03	ICP-MS法(別表第6)
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	200 以下	1	ICP-MS法(別表第6)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.05 以下	0.005	ICP-MS法(別表第6)
38	塩化物イオン	mg/L	14	200 以下	1.0	IC法(別表第13)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	300 以下	5	ICP-MS法(別表第6)
40	蒸発残留物	mg/L	160	500 以下	5	重量法(別表第23)
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC法(別表第24)
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	固相抽出-HPLC法(別表第28の2)
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC/MS法(別表第29)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法(別表第30)
47	pH値	—	8.2	5.8~8.6	—	ガラス電極法(別表第31)
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	官能法(別表第34)
50	色度	度	0.5未満	5 以下	0.5	透過光測定法(別表第36)
51	濁度	度	0.2未満	2 以下	0.2	積分球式光電光度法(別表第41)

備考	測定方法(別表番号)は、平成15年厚生労働省告示第261号を準用した。
----	-------------------------------------

依頼者採取の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申請により記載しました。

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。



水質検査成績書

水第 P61804-4 号

2024年10月3日

田柄町水道利用組合

様

水道法第20条第4項調査機関(登録番号第49号)
建築物飲料水水質検査業務第56水第7号
一般社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10
TEL 03-3934-5821 FAX 03-3934-5827

ご依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

試料名	専用水道水原水	受付年月日	2024年9月9日
採取者	依頼者	採取日時	2024年9月9日11時
採取場所	練馬区田柄4-36-4 No.5		

No	検査項目	単位	検査結果	水質基準	定量下限値	測定方法(別表番号)
1	一般細菌	個/ml	0	100 以下	0	標準寒天培地法(別表第1)
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法(別表第2)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	0.0003	ICP-MS法(別表第6)
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法(別表第7)
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	ICP-MS法(別表第6)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	0.004	IC法(別表第13)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	IC-PC吸光光度法(別表第12)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.0	10 以下	1.0	IC法(別表第13)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 以下	0.08	IC法(別表第13)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	0.1	ICP-MS法(別表第6)
14	四塩化炭素	mg/L	0.0021	0.002 以下	0.0002	PT-GC/MS法(別表第14)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	PT-GC/MS法(別表第14)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	ICP-MS法(別表第6)
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 以下	0.03	ICP-MS法(別表第6)
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	200 以下	1	ICP-MS法(別表第6)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.05 以下	0.005	ICP-MS法(別表第6)
38	塩化物イオン	mg/L	13	200 以下	1.0	IC法(別表第13)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	300 以下	5	ICP-MS法(別表第6)
40	蒸発残留物	mg/L	170	500 以下	5	重量法(別表第23)
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC法(別表第24)
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02 以下	0.002	固相抽出-HPLC法(別表第28の2)
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC/MS法(別表第29)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法(別表第30)
47	pH値	—	8.2	5.8~8.6	—	ガラス電極法(別表第31)
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	官能法(別表第34)
50	色度	度	0.5未満	5 以下	0.5	透過光測定法(別表第36)
51	濁度	度	0.2未満	2 以下	0.2	積分球式光電光度法(別表第41)
			-以下余白-			

備考	測定方法(別表番号)は、平成15年厚生労働省告示第261号を準用した。
----	-------------------------------------

依頼者採取の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申請により記載しました。

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。



水質検査成績書

水第 P61804-12 号

2024年10月3日

田柄町水道利用組合

様

水道法第20条第2項検査機関(認定番号第49号)

建築物飲料水水質検査東京都56水第7号

一般社団法人東京都食品衛生協会

東京食品技術研究所

〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10

TEL 03-3934-5821 FAX 03-3934-5827

ご依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

試料名	専用水道水原水	受付年月日	2024年9月9日
採取者	依頼者	採取日時	2024年9月9日11時
採取場所	練馬区田柄5-9-10 No.6		

No	検査項目	単位	検査結果	水質基準	定量下限値	測定方法(別表番号)
1	一般細菌	個/ml	23	100 以下	0	標準寒天培地法(別表第1)
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法(別表第2)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	0.0003	ICP-MS法(別表第6)
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法(別表第7)
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	ICP-MS法(別表第6)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	0.004	IC法(別表第13)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	IC-PC吸光光度法(別表第12)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4.7	10 以下	1.0	IC法(別表第13)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 以下	0.08	IC法(別表第13)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	0.1	ICP-MS法(別表第6)
14	四塩化炭素	mg/L	0.0011	0.002 以下	0.0002	PT-GC/MS法(別表第14)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	PT-GC/MS法(別表第14)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	ICP-MS法(別表第6)
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 以下	0.03	ICP-MS法(別表第6)
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	200 以下	1	ICP-MS法(別表第6)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	ICP-MS法(別表第6)
38	塩化物イオン	mg/L	18	200 以下	1.0	IC法(別表第13)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99	300 以下	5	ICP-MS法(別表第6)
40	蒸発残留物	mg/L	200	500 以下	5	重量法(別表第23)
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC法(別表第24)
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02 以下	0.002	固相抽出-HPLC法(別表第28の2)
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC/MS法(別表第29)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法(別表第30)
47	pH値	—	7.8	5.8~8.6	—	ガラス電極法(別表第31)
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	官能法(別表第34)
50	色度	度	0.5未満	5 以下	0.5	透過光測定法(別表第36)
51	濁度	度	0.2未満	2 以下	0.2	積分球式光電光度法(別表第41)

備考	測定方法(別表番号)は、平成15年厚生労働省告示第261号を準用した。
----	-------------------------------------

依頼者採取の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申請により記載しました。

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。



水質検査成績書

水第 P61804-6 号

2024年10月3日

田柄町水道利用組合

様

水道法第20条第3項検査機関(認定番号第49号)

建築物飲料水水質検査基準第56水第7号

一般社団法人東京都食品衛生協会

東京食品技術研究所

〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10

TEL 03-3934-5821 FAX 03-3934-5827

ご依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

試料名	専用水道水原水	受付年月日	2024年9月9日
採取者	依頼者	採取日時	2024年9月9日11時
採取場所	練馬区田柄2-34-14 No.7		

No	検査項目	単位	検査結果	水質基準	定量下限値	測定方法(別表番号)
1	一般細菌	個/ml	0	100 以下	0	標準寒天培地法(別表第1)
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法(別表第2)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	0.0003	ICP-MS法(別表第6)
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	0.00005	還元気化-原子吸光光度法(別表第7)
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	ICP-MS法(別表第6)
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	ICP-MS法(別表第6)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	0.004	IC法(別表第13)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	IC-PC吸光光度法(別表第12)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0未満	10 以下	1.0	IC法(別表第13)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8 以下	0.08	IC法(別表第13)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	0.1	ICP-MS法(別表第6)
14	四塩化炭素	mg/L	0.0010	0.002 以下	0.0002	PT-GC/MS法(別表第14)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	0.005	PT-GC/MS法(別表第14)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	0.001	PT-GC/MS法(別表第14)
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	ICP-MS法(別表第6)
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 以下	0.03	ICP-MS法(別表第6)
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0 以下	0.01	ICP-MS法(別表第6)
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9	200 以下	1	ICP-MS法(別表第6)
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.019	0.05 以下	0.005	ICP-MS法(別表第6)
38	塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下	1.0	IC法(別表第13)
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	300 以下	5	ICP-MS法(別表第6)
40	蒸発残留物	mg/L	130	500 以下	5	重量法(別表第23)
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 以下	0.02	固相抽出-HPLC法(別表第24)
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下	0.002	固相抽出-HPLC法(別表第28の2)
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC/MS法(別表第29)
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	0.3	全有機炭素計測定法(別表第30)
47	pH値	—	8.2	5.8~8.6	—	ガラス電極法(別表第31)
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと	—	官能法(別表第34)
50	色度	度	0.5未満	5 以下	0.5	透過光測定法(別表第36)
51	濁度	度	0.2未満	2 以下	0.2	積分球式光電光度法(別表第41)
			-以下余白-			

備考	測定方法(別表番号)は、平成15年厚生労働省告示第261号を準用した。
----	-------------------------------------

依頼者採取の場合、採取に係る事項その他は依頼者の申請により記載しました。

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。